



Geschoss	Raumnummer	Grundfläche	Raumhöhe	Volumen	Gültige Norm	Anmerkung	Bemerkung	gewählte Luftmenge				LW	Anlage 1 WC / Garderobe / Mitte	
								Zuluft m³/h	Abströmluft m³/h	Überströmluft m³/h	Abluft m³/h		1/h	Zuluft m³/h
EG		m²	m	m³										
	Foyer	25,0 m²	3,25 m	81 m³										
	stg 1	64,40 m²	3,25 m	209 m³							0,0			
	stg 2	64,40 m²	3,25 m	209 m³										
	stg 3	64,40 m²	3,25 m	209 m³										
	Mitte	130,00 m²	3,25 m	423 m³										
	Garderobe	35,00 m²	3,25 m	114 m³			2-facher LW zur Grundbelüftung	228	228			2,0	228	
	Team	17,00 m²	3,25 m	55 m³										
	Dif / Beratung	17,00 m²	3,25 m	55 m³										
	Flur	7,00 m²	3,25 m	23 m³										
	Technik	14,00 m²	3,25 m	46 m³										
	Technik	15,00 m²	3,25 m	49 m³										
	WC S	2,70 m²	3,25 m	9 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²							
	WC S	2,70 m²	3,25 m	9 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²	30			30	3,4	30	30
	WC B	5,75 m²	3,25 m	19 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²	63		228	291	3,4	63	291
1. OG														
	TR	58,0 m²	3,25 m	189 m³										
	stg 1	64,40 m²	3,25 m	209 m³										
	stg 2	64,40 m²	3,25 m	209 m³										
	stg 3	64,40 m²	3,25 m	209 m³										
	Mitte	130,00 m²	3,25 m	423 m³										
	Garderobe	35,00 m²	3,25 m	114 m³			2-facher LW zur Grundbelüftung	228	228			2,0	228	
	Team	17,00 m²	3,25 m	55 m³										
	Dif / Beratung	17,00 m²	3,25 m	55 m³										
	Technik	9,50 m²	3,25 m	31 m³										
	WC S	2,70 m²	3,25 m	9 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²	30			30	3,4	30	30
	WC S	2,70 m²	3,25 m	9 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²	30			30	3,4	30	30
	WC B WC L Pflegebad	11,00 m²	3,25 m	36 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²	121		228	349	3,4	121	349
2. OG														
	TR	58,0 m²	3,25 m	189 m³										
	stg 1	64,40 m²	3,25 m	209 m³										
	stg 2	64,40 m²	3,25 m	209 m³										
	stg 3	64,40 m²	3,25 m	209 m³										
	Mitte	130,00 m²	3,25 m	423 m³										
	Garderobe	35,00 m²	3,25 m	114 m³			2-facher LW zur Grundbelüftung	228	228			2,0	228	
	Team	17,00 m²	3,25 m	55 m³										
	Dif / Beratung	17,00 m²	3,25 m	55 m³										
	Technik	9,50 m²	3,25 m	31 m³										
	WC S	2,70 m²	3,25 m	9 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²	30			30	3,4	30	30
	WC S	2,70 m²	3,25 m	9 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²	30			30	3,4	30	30
	WC B WC L	5,50 m²	3,25 m	18 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²	61			61	3,4	61	61
	pumi	5,00 m²	3,25 m	16 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²	55		228	283	3,4	55	283
								1.131	683	683	1.131		1.131	1.131