



Geschoss	Raumbezeichnung	Raumnummer	Grundfläche	Raumhöhe	Volumen	Gültige Norm	Anmerkung	Bemerkung	gewählte Luftmenge				LW	Anlage 1 Küche		Anlage 2 2. OG - EG		Anlage 3 Abluft Spülküche Abluftventilator	
									Zuluft m³/h	Abströmluft m³/h	Überströmluft m³/h	Abluft m³/h		1/h	Zuluft m³/h	Abluft m³/h	Zuluft m³/h	Abluft m³/h	Zuluft m³/h
			m²	m	m³														
EG																			
	Windfang	A 0.01	16,70 m²	2,96 m	49 m³														
	Marktplatz	A 0.02	63,40 m²	3,53 m	224 m³														
	Musik	A 0.03	60,70 m²	3,53 m	214 m³			natürliche Belüftung											
	Mensa	A 0.04	122,06 m²	3,53 m	431 m³			natürliche Belüftung											
	Essensausgabe	A 0.05	17,50 m²	3,53 m	62 m³				1.200,00			1.200,00	19,4	1.200,00	1.200,00				
	Spülküche	A 0.06	11,20 m²	2,50 m	28 m³			Angaben gemäß Küchenplanung; Abluft fetthaltig	1.430,00			1.430,00		1.430,00					1.430,00
	Küche	A 0.07	29,50 m²	2,50 m	74 m³			Angaben gemäß Küchenplanung	1.455,00			1.455,00	19,7	1.455,00	1.455,00				
	Küche VF	A 0.08	9,30 m²	2,96 m	28 m³			Grundbelüftung (Auslegung für A 0.13 Umkleide Personal, A 0.14 WC Personal)	76	76			7,7				75,90	0,00	
	Lager Küche	A 0.09	13,16 m²	2,96 m	39 m³														
	NR Küche VF	A 0.10	3,34 m²	2,96 m	10 m³														
	Lager Mobiliar / Musik	A 0.11	8,10 m²	2,96 m	24 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60	2,5				60,00	60,00	
	Abst.	A 0.12	1,60 m²	2,96 m	5 m³			Überströmung von A 0.10 zu A 0.13											0,00
	Umkleide Personal	A 0.13	2,60 m²	2,96 m	8 m³			gemäß ASR 11m³/h m²			28,60	28,60	3,7						28,60
	WC Personal	A 0.14	4,30 m²	2,96 m	13 m³			gemäß ASR 11m³/h m²			47,30	47,30	3,7						47,30
	Aufenthalt Personal	A 0.15	13,00 m²	2,96 m	38 m³														
	HAR TW + Heizraum	A 0.16	15,50 m²	3,63 m	56 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60	1,1				60,00	60,00	
	WC barrierefrei	A 0.17	5,10 m²	2,96 m	15 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	56,10			56,10	4,0				56,10	56,10	
	Putzmittel	A 0.18	2,80 m²	2,96 m	8 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60	7,2				60,00	60,00	
	ELT	A 0.19	15,20 m²	3,60 m	55 m³														
1. OG																			
	Windfang	A 1.01	8,07 m²	2,96 m	24 m³														
	offenes Atelier + Schaulager + Ausste	A 1.02	115,90 m²	3,53 m	409 m³														
	Atelier Kunst	A 1.03	67,31 m²	3,53 m	238 m³														
	Atelier Werken	A 1.04	93,00 m²	3,53 m	328 m³														
	Werken Technik	A 1.05	57,90 m²	3,53 m	204 m³														
	Werkstatt	A 1.06	18,60 m²	2,96 m	55 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	205			205	3,7				205	205	
	Lager/Requis.	A 1.07	10,40 m²	2,96 m	31 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60	1,9				60,00	60,00	
	Server	A 1.08	9,40 m²	3,63 m	34 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60	1,8				60	60	
	Lager	A 1.09	2,95 m²	2,96 m	9 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60	6,9				60	60	
	WC	A 1.10	2,70 m²	2,96 m	8 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	30			30	3,7				29,70	29,70	
	WC	A 1.11	2,70 m²	2,96 m	8 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	30			30	3,7				29,70	29,70	
	WC	A 1.12	2,80 m²	2,96 m	8 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	31			31	3,7				30,80	30,80	
	WC	A 1.13	2,80 m²	2,96 m	8 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	31			31	3,7				30,80	30,80	
2. OG																			
	Windfang	A 2.01	8,07 m²	2,96 m	24 m³														
	offener Lehrerbereich	A 2.02	168,20 m²	3,53 m	594 m³														
	Sekretariat	A 2.03	12,00 m²	3,53 m	42 m³														
	Leitung	A 2.04	16,40 m²	3,53 m	58 m³														
	Schulsozialarbeit	A 2.05	11,70 m²	3,53 m	41 m³														
	Besprechung / Kank.	A 2.06	11,70 m²	3,53 m	41 m³														
	HLS	A 2.07	58,50 m²	3,63 m	212 m³														
	Besprechung Groß	A 2.08	61,10 m²	3,53 m	216 m³														
	ELT	A 2.09	9,40 m²	2,96 m	28 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60	2,2				60	60	
	Pflegebad	A 2.10	11,20 m²	3,63 m	41 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	123			123	3,0				123,20	123,20	
	WC	A 2.11	3,00 m²	2,96 m	9 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	33			33	3,7				33,00	33,00	
	WC	A 2.12	3,00 m²	2,96 m	9 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	33			33	3,7				33,00	33,00	
									5.152	76	76	5.152		4.085	2.655	1.067	1.067	0	1.430