



OK Attika = ca. 12,00m

Dachfläche gesamt ca. 545qm
extensive Begrünung

OK Dach max = ca. 11,60
OK RohDecke = ca. 11,25

Photovoltaik < 30 kVA nach
verfügbarer Dachfläche
Ausrichtung Süd

Blitzschutzanlage
typisch Blitzschutzklasse III

Lernhaus 1 - 9

VORABZUG 08.03.2019

Bauherr: Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft Adenauerallee 127 53113 Bonn	
Projekt: Schulbau Open Source Weimar Staatliche Gemeinschaftsschule Weimar Am Hartwege 2 99425 Weimar	
Fach- planung: Ingenieurbüro Fruth, Grässner & Partner GmbH Paul-Schäfer-Str.1 99086 Erfurt	
Fachgebiet: TGA - Elektrotechnische Anlagen	
Zeichnungsinhalt: Grundriss Installation Lernhaus 1-9 Dach	Plan-Nr.: 596_VP-E2.13 Maßstab: 1:100 Format: A2
Planungsphase: Lph 2 - Vorplanung	Datum: 08.03.2019
Alle Rechte dieser Zeichnung beim Verfasser. Mißbrauch verpflichtet zu Schadenersatz.	