



Geschoss	Raumbezeichnung	Raumnummer	Grundfläche	Raumhöhe	Volumen	Gültige Norm	Anmerkung	Bemerkung	gewählte Luftmenge				LW	Anlage 1 2. OG - EG	
									Zuluft m³/h	Abströmluft m³/h	Überströmluft m³/h	Abluft m³/h		1/h	Zuluft m³/h
			m²	m	m³										
EG															
	Windfang	C 0.01	10,4 m²	2,96 m	31 m³										
	Garderobe	C 0.02	59,80 m²	3,53 m	211 m³			gemäß ASR 11m³/h m² (Auslegung für WC C0.09 / 0.10 / 0.11)	116	116			0,5	116	
	Mitte	C 0.03	89,10 m²	3,53 m	315 m³										
	STG 1	C 0.04	61,10 m²	3,53 m	216 m³										
	STG 2	C 0.05	61,10 m²	3,53 m	216 m³										
	STG 3	C 0.06	59,80 m²	3,53 m	211 m³										
	Team	C 0.07	15,00 m²	3,53 m	53 m³										
	Diff. / Beratung	C 0.08	15,00 m²	3,53 m	53 m³										
	WC barrierefrei	C 0.09	6,50 m²	2,96 m	19 m³		11m³/m²h	gemäß ASR 11m³/h m²			72	72	3,7		72
	WC	C 0.10	2,00 m²	2,96 m	6 m³		11m³/m²h	gemäß ASR 11m³/h m²			22	22	3,7		22
	WC	C 0.11	2,00 m²	2,96 m	6 m³		11m³/m²h	gemäß ASR 11m³/h m²			22	22	3,7		22
	Putzmittel	C 0.12	5,60 m²	2,96 m	17 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60					60	60
	HAR TW + Heizraum	C 0.13	17,30 m²	3,63 m	63 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60					60	60
	ELT	C 0.14	12,20 m²	3,60 m	44 m³										
1. OG															
	Windfang	C 1.01	10,4 m²	2,96 m	31 m³										
	Garderobe	C 1.02	59,80 m²	3,53 m	211 m³			gemäß ASR 11m³/h m² (Auslegung für WC C 1.09 / 1.10 / 1.11)	116	116			0,5	116	
	Mitte	C 1.03	89,10 m²	3,53 m	315 m³										
	STG 1	C 1.04	61,10 m²	3,53 m	216 m³										
	STG 2	C 1.05	61,10 m²	3,53 m	216 m³										
	STG 3	C 1.06	59,80 m²	3,53 m	211 m³										
	Team	C 1.07	15,00 m²	3,53 m	53 m³										
	Diff. / Beratung	C 1.08	15,00 m²	3,53 m	53 m³										
	WC barrierefrei	C 1.09	6,50 m²	2,96 m	19 m³		11m³/m²h	gemäß ASR 11m³/h m²			72	72	3,7		72
	WC	C 1.10	2,00 m²	2,96 m	6 m³		11m³/m²h	gemäß ASR 11m³/h m²			22	22	3,7		22
	WC	C 1.11	2,00 m²	2,96 m	6 m³		11m³/m²h	gemäß ASR 11m³/h m²			22	22	3,7		22
	Pflegebad	C 1.12	13,40 m²	2,96 m	40 m³		11m³/m²h	gemäß ASR 11m³/h m²	138			138	3,5	138	138
	Server	C 1.13	12,50 m²	3,63 m	45 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60		60	60
2. OG															
	Windfang	C 2.01	10,4 m²	2,96 m	31 m³										
	Garderobe	C 2.02	59,80 m²	3,53 m	211 m³			gemäß ASR 11m³/h m² (Auslegung für WC C 2.09 / 2.10 / 2.11)	116	116			0,5	116	
	Mitte	C 2.03	89,10 m²	3,53 m	315 m³										
	STG 1	C 2.04	61,10 m²	3,53 m	216 m³										
	STG 2	C 2.05	61,10 m²	3,53 m	216 m³										
	STG 3	C 2.06	59,80 m²	3,53 m	211 m³										
	Team	C 2.07	15,00 m²	3,53 m	53 m³										
	Diff. / Beratung	C 2.08	15,00 m²	3,53 m	53 m³										
	WC barrierefrei	C 2.09	6,50 m²	2,96 m	19 m³		11m³/m²h	gemäß ASR 11m³/h m²			72	72	3,7		72
	WC	C 2.10	2,00 m²	2,96 m	6 m³		11m³/m²h	gemäß ASR 11m³/h m²			22	22	3,7		22
	WC	C 2.11	2,00 m²	2,96 m	6 m³		11m³/m²h	gemäß ASR 11m³/h m²			22	22	3,7		22
	Lager	C 2.12	13,40 m²	2,96 m	40 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60		60	60
	Server	C 2.13	12,50 m²	3,63 m	45 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60	1,3	60	60
									784	347	347	784		784	784