



Geschichte	Raumbezeichnung	Raumnummer	Grundfläche	Raumhöhe	Volumen	Gültige Norm	Anmerkung	Bemerkung	gewählte Luftmenge				LW	Anlage 1 2. OG - EG + Digestorien / Säureschrank		Anlage 2 Digestorien Abluftventilator		Anlage 3 Säureschrank Abluft	
									Zuluft m³/h	Abströmluft m³/h	Überströmluft m³/h	Abluft m³/h		1/h	Zuluft m³/h	Abluft m³/h	Zuluft m³/h	Abluft m³/h	Zuluft m³/h
			m²	m	m³														
<b>EG</b>																			
	Windfang	B 0.01	9,7 m²	2,96 m	29 m³														
	Open-Lab Schülerexperimente	B 0.02	97,40 m²	3,53 m	344 m³														
	Open-Lab Schülerexperimente	B 0.03	97,4 m²	3,53 m	344 m³														
	Nawi (3) / Open Lab	B 0.04	97,4 m²	3,53 m	344 m³														
	Nawi 2	B 0.05	61,50 m²	3,53 m	217 m³														
	Safe-Lab Bio/ Physik	B 0.06	18,50 m²	2,70 m	50 m³														
	Safe Lab Chemie	B 0.07	21,30 m²	2,70 m	58 m³			200m³/h für Säureschranke 24/7 600m³/h für Digestorium	800			800	13,9	800			600		200
	Nawi 1	B 0.08	59,50 m²	3,53 m	210 m³														
	HAR TW + Heizraum	B 0.09	17,30 m²	3,63 m	63 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60	1,0	60	60				
	Putzmittel	B 0.10	5,6 m²	2,96 m	17 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60	3,6	60	60				
	WC	B 0.11	1,90 m²	2,96 m	6 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	21			21	3,7	21	21				
	WC	B 0.12	1,90 m²	2,96 m	6 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	21			21	3,7	21	21				
	WC barrierefrei	B 0.13	6,5 m²	2,96 m	19 m³			gemäß ASR 11m³/h m²	72			72	3,7	72	72				
	ELT	B 0.14	15,20 m²	3,60 m	55 m³														
<b>1. OG</b>																			
	Windfang	B 1.01	9,7 m²	2,96 m	29 m³														
	Garderobe	B 1.02	59,80 m²	3,53 m	211 m³			gemäß ASR 11m³/h m² (Auslegung für WC B 1.10 / 1.11/ 1.12)	113	113			0,5	113					
	Mitte	B 1.03	89,60 m²	3,53 m	316 m³														
	STG 3	B 1.04	59,50 m²	3,53 m	210 m³														
	STG 2	B 1.05	59,50 m²	3,53 m	210 m³														
	STG 1	B 1.06	59,80 m²	3,53 m	211 m³														
	Team	B 1.07	15,00 m²	3,53 m	53 m³														
	Diff. / Beratung	B 1.08	15,00 m²	3,53 m	53 m³														
	Server	B 1.09	9,50 m²	3,63 m	34 m³			Grundbelüftung: 60m³/h	60			60		60	60				
	Pflegebad	B 1.10	13,40 m²	2,96 m	40 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²	147			147	3,7	147	147				
	WC	B 1.11	1,90 m²	2,96 m	6 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²			21	21	3,7		21				
	WC	B 1.12	1,90 m²	2,96 m	6 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²			21	21	3,7		21				
	WC barrierefrei	B 1.13	6,50 m²	2,96 m	19 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²			72	72	7,7		72				
<b>2. OG</b>																			
	Windfang	B 2.01	9,7 m²	2,96 m	29 m³														
	Garderobe	B 2.02	59,80 m²	3,53 m	211 m³			gemäß ASR 11m³/h m² (Auslegung für WC B 2.10 / 2.11 / 2.12)	113	113			0,5	113					
	LF 1	B 2.03	105,10 m²	3,53 m	371 m³														
	Input 1	B 2.04	61,10 m²	3,53 m	216 m³														
	Input 2	B 2.05	61,10 m²	3,53 m	216 m³														
	LF 2	B 2.06	73,20	3,53 m	258 m³														
	LF 3	B 2.07		3,53 m	m³														
	ELT	B 2.08	9,50 m²	3,63 m	34 m³			Grundbelüftung 60m³/h	60			60	1,7	60	60				
	Lager	B 2.09	13,40 m²	2,96 m	40 m³			Grundbelüftung 60m³/h	60			60	1,5	60	60				
	WC	B 2.10	1,90 m²	2,96 m	6 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²			21	21	3,7		21				
	WC	B 2.11	1,90 m²	2,96 m	6 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²			21	21	3,7		21				
	WC barrierefrei	B 2.12	6,50 m²	2,96 m	19 m³	11m³/m²h		gemäß ASR 11m³/h m²			72	72	3,7		72				
									1.587	227	227	1.587		1.587	787	0	600	0	200