



Abwassernetzdaten

Berechnung für Startelement	GEM Küche FHSW
Nutzungsart	Krankenhäuser, Schulen, Restaurants, Hotels
Kennzahl K	0,7 l/s
Rückstauenebene	-2,00 m
Mindestgefälle nach DIN 1986-100	
Regenspende	
Bemessungsregenspende real r5(2)	0 l/(s*ha)
Bemessungsregenspende Dach r5(5)	0 l/(s*ha)
Entsorgung	
Summe Anschlußwerte DU	11,50 l/s
Schmutzwasser	
Abfluss Q _{ww}	2,37 l/s
Effektiver Abfluß Q _c	0,00 l/s
Förderstrom durch Pumpen Q _p	0,00 l/s
Gesamt-Schmutzwasserabfluss Q _{tot}	2,37 l/s
Regenwasser	
Abfluss Q _{rw}	0,00 l/s
Effektiver Abfluß Q _c	0,00 l/s
Förderstrom durch Pumpen Q _p	0,00 l/s

